



## תעודת בדיקה מספר 9913300067

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

### תאור מורחב של המוצר

דף 2 מתוך 3

מידות הדוגמה: 90 X 26.5 ס"מ ועובי כולל של כ- 36 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 11754 גר'/מ"ר

מסה ליחידת נפח: כ- 326 ק"ג/מ"ק

דוגמת לוח חלול בגוון בז' עם ציפוי אפור המכונה ע"י המזמין:  
לוח מורכב בעובי 36 מ"מ לשימוש פנימי בבנייני ציבור תוצרת חברת AOGAO.

**תעודת בדיקה מספר 9913300067**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה			תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש						
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755						
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 1% דקות	מ"מ	130.0	50.0	30.0		
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 10 דקות	מ"מ	170.0	270.0	60.0		
2.3.2.2	סיווג המוצר					IV	
2.4	צפיפות העשן						
2.4.4	בליעת אור מקס'	אחוז	24.0	30.0	26.0	25.0	26.2
2.4.4	סיווג המוצר						3
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף						
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה					ראה הערה
2.5.3	סיווג המוצר						2